

**UCHWAŁA NR XIV/70/16  
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.),

**RADA GMINY  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 19.11.2015 r. przez Pana Andrzeja Pindrala, zam. Niemczyk, wniesionej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie.

**§ 2.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w dniu 19.11.2015 r. zostało wniesione przez Pana Andrzeja Pindrala, zam.: Niemczyk, pismo zatytułowane: „wniosek do Urzędu Gminy w Papowie Biskupim”. Uwaga, zgodnie z art. 11 ust. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), została przedstawiona Radzie Gminy Papowo Biskupie.

W złożonym piśmie zawarto:

- zastrzeżenie co do proponowanego przebiegu linii elektroenergetycznej;
- brak zgody na projektowany przebieg linii elektroenergetycznej na działkach nr 94 i 95 obręb Niemczyk
- propozycję przesunięcia linii na odległość ok. 200 m od drogi.

W projekcie zmiany Studium ustalono (na str. 72, pkt 6.2.4 Elektroenergetyka), że dopuszcza się przyjęcie lub uściślenie wskazanego na rysunku studium przebiegu trasy linii 400 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana trasa ww. linii 400 kV została wyznaczona w oparciu o wnikliwe analizy istniejącego zagospodarowania terenu, w tym w szczególności dotyczące usytuowania istniejącej zabudowy. Przyjęta na podstawie ww. analizy trasa linii 400 kV, pozwoliła na uniknięcie kolizji z zabudową zagrodową i mieszkaniową.

Zgłaszającemu uwagę udzielono pisemnej odpowiedzi.

Brak możliwości uwzględnienia złożonej uwagi spowodowany jest tym, że sugerowane przez składającego uwagę odsunięcie projektowanej linii 400 kV o 200 m od drogi (dz. nr 97), przy konieczności spełnienia szeregu warunków technicznych dla linii elektroenergetycznych NN (w szczególności zachowania kątów załamania osi linii nie mniejszych niż 120°) spowoduje kolizje z zabudową zagrodową na działkach nr: 89 i 92/2 obręb Niemczyk, 5/3 i 6 obręb Błachta (gmina Lisewo).